



### 注：

- 1、IO板根据信号流自动编址，从主控板出来第一块板为1号，依次累加；
  - 2、IO板依次串联，信号线不能有分支；  
信号线A长度不能大于15米，信号线B长度不能大于2米；
  - 3、每组灯光由一只N沟道场效应管控制，  
最大为10A/50V，每块IO板总电流不能大于30A；

成都思腾电子有限公司  
nSysV5 Lite 灯光控制接线图

设计 邓大彬

版 本 | V5L-1.0

日期 2013-02-27